LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI - INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI MEDIANTE TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BIOSSIDO DI TITANIO

CIG 7445704550

RISPOSTA QUESITO

Si pubblica la risposta al quesito sollevato in merito alla gara in oggetto:

QUESITO N. 1

In relazione alla gara in oggetto quale deve essere la percentuale di biossido di titanio richiesta per il trattamento delle pavimentazioni aeroportuali?

RISPOSTA

La soluzione deve essere in grado di garantire che la quantità di biossido di Titanio non sia inferiore a 45 g per mq di superficie trattata.

L'Amministratore Delegato

Dott. Alberto Scanu