

ALLEGATO 1 - SITO DI FORNITURA E CONSUNTIVO CONSUMI 07/2011 - 06/2012

PoD IT001E00209850
Indirizzo Punto di prelievo Località Aeroporto snc, 09030 ELMAS
Livello di Tensione MT
Tipo di uso UDA (uso diverso da abitativo ed illuminazione pubblica)
Tipo di misuratore Multiorario

Mese/Anno consuntivo prelievi	Totale consumo (KWh)	F1 (KWh)	F2 (KWh)	F3 (KWh)
lug-11	1.460.227	489.268	381.082	589.877
ago-11	1.608.875	544.860	389.130	674.885
set-11	1.304.348	468.277	347.381	488.690
ott-11	794.933	247.040	217.007	330.886
nov-11	657.124	201.101	165.386	290.637
dic-11	819.319	241.762	208.665	368.892
gen-12	950.443	293.023	234.594	422.826
feb-12	982.739	341.271	260.115	381.353
mar-12	783.357	238.506	207.431	337.420
apr-12	627.633	174.427	144.014	309.192
mag-12	802.697	267.097	205.798	329.802
giu-12	1.108.415	407.426	294.455	406.534
totali	11.900.110	3.914.058	3.055.058	4.930.994